

Bericht

Emissionskammerprüfung gemäß dem GEV-Emicode

Produkt: EASY FLOOR AL NEW / EASY WALL AL NEW

Prüfberichtsnummer: CAL23-048435-1

Proben-Nr:	23-056542-01
Auftrags-Nr:	CAL-10863-23
Auftraggeber:	Btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstraße 3 86899 Lendsberg/Lech
Auftragsdatum:	19.04.2023
Projektleiter:	Monique Elmer

Altenberge, 22.06.2023

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	3
2	PRÜFDATEN	3
2.1	Produktdaten	3
2.2	Prüfkammerspezifikationen	3
2.3	Prüfkörpervorbereitung	3
2.4	Untersuchungsverfahren.....	4
2.5	Probenahmen.....	4
3	GRUNDLAGEN	5
4	UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE UND BEWERTUNG	7
4.1	Messung nach 3 Tagen	7
4.2	Messung nach 28 Tagen	8
5	ZUSAMMENFASSUNG.....	9

CAL23-048435-1 / CAL-10863-23 / btf Innovationen für den Bau GmbH/ Probenname / GEV-Emicode
22.06.2023 / elm**Seite 3 von 9**

1 Einleitung

Die Btf Innovationen für den Bau GmbH beauftragte die WESSLING GmbH mit einer Emissionskammeruntersuchung eines Produktart (EASY FLOOR AL NEW / EASY WALL AL NEW) gemäß der GEV-Prüfmethode. Die Probe wurde durch den Auftraggeber überstellt.

2 Prüfdaten

2.1 Produktdaten

Probenbezeichnung	EASY FLOOR AL NEW / EASY WALL AL NEW
Probennummer	23-056542-01
Produktions-/ Charge-Nr.	-
Art der Verpackung	In Aluminium Verpackt
Produktionsdatum	-
Eingangsdatum	19.04.2023
Untersuchungszeitraum	12.05.2023 – 15.06.2023

2.2 Prüfkammerspezifikationen

Prüfkammertyp	Edelstahl
Kammervolumen	225 L
Temperatur	23 °C
Rel. Luftfeuchte	50 %
Luftwechsel	0,5 h ⁻¹

2.3 Prüfkörpervorbereitung

Die Prüfkörpervorbereitung erfolgte gemäß Herstellerangaben. Die Prüfkörpervorbereitung erfolgte gemäß der GEV-Prüfmethode, Pkt. 3.2.1.8. Die Seitenränder und Unterseite wurden mit Aluminiumfolie und -klebeband abgedichtet.

Fläche der Probe	0,09 m ²
Flächenspezifische Luftaustauschrate	1,25 m/h
Masse der Probe	-
Tats. Verbrauch	0,4 m ² /m ³
Verbrauch [Soll] oder Auftragsmenge mm	-
Einbringung in die Prüfkammer	12.05.2023

CAL23-048435-1 / CAL-10863-23 / btf Innovationen für den Bau GmbH/ Probenname / GEV-Emicode
 22.06.2023 / elm **Seite 4 von 9**

2.4 Untersuchungsverfahren

Parameter	Methode	Messunsicherheit in % (relativ)	Ausführender Standort
Prüfkammerv Verfahren	DIN EN 16516 (2020-10) ^A	-	WESSLING GmbH Altenberge
VOC – Messung	DIN EN 16516 (2020-10) ^A	55	WESSLING GmbH Altenberge
Aldehyde - Messung	DIN ISO 16000-3 (2013-01) ^A	20	WESSLING GmbH Hannover

Hinweis:

Sofern im Rahmen der Prüfberichtserstellung für die untersuchte(n) Probe(n) Konformitätsbewertungen durchgeführt wurden, wurden (mit Bezug auf die Vorgaben der DIN EN ISO 17025:2018) die Messunsicherheiten der Messverfahren nicht berücksichtigt, sowohl bei Einhaltung als auch bei Nichteinhaltung von Grenzwerten (= Entscheidungsregel).

2.5 Probenahmen

Probenahme nach 3 Tagen					
Datum	Parameter	Prüfnorm	Sorbens	Probenahmevolumen	Probenahme-dauer
15.05.2023	VOC	DIN EN 16516 (2020-10) ^A	Tenax-TA	5 L	50 min.
	Aldehyde	DIN ISO 16000-3 (2013-01) ^A	DNPH	50 L	100 min.
Probenahme nach 28 Tagen					
Datum	Parameter	Prüfnorm	Sorbens	Probenahmevolumen	Probenahme-dauer
09.06.2023	VOC	DIN EN 16516 (2020-10) ^A	Tenax-TA	5 L	50 min.
	Aldehyde	DIN ISO 16000-3 (2013-01) ^A	DNPH	50 L	100 min.

3 Grundlagen

EMICODE® ist die markenrechtlich geschützte Bezeichnung für ein Klassifizierungssystem, mit dem sich Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte nach ihrem Emissionsverhalten in die drei folgenden Klassen einstufen lassen:

EMICODE® EC1Plus: „sehr emissionsarm^{Plus}“

EMICODE® EC1: „sehr emissionsarm“

EMICODE® EC2: „emissionsarm“

Die Einstufung nach EMICODE® beruht auf analytisch ermittelten Messdaten und konkreten Einstufungskriterien, gemessen nach einer definierten Prüfmethode. Die Bestimmung der organischen Verbindungen, die über einen längeren Zeitraum aus einem Produkt abgegeben werden können, erfolgt nach einem definierten Kammverfahren. Nach dem Ergebnis dieser Prüfung werden Produkte je nach ihrer Art und dem Verwendungszweck der jeweils zutreffenden EMICODE-Klasse zugeordnet. Die Emissionen werden nach 3 Tagen und nach 28 Tagen mittels folgender Parameter bewertet:

TVOC	Summe der flüchtigen organischen Verbindungen (Total Volatile Organic Compounds)
TVOC ₃	TVOC-Wert nach 3 Tagen
TVOC ₂₈	TVOC-Wert nach 28 Tagen
TSVOC ₂₈	Summe aller schwerflüchtigen organischen Verbindungen (Total Semi-Volatile Organic Compounds) nach 28 Tagen
NIK	niedrigste interessierende Konzentration: Hilfsgrößen der gesundheitsbezogenen Einzelstoffbewertung bei der Produktemission, die sog. NIK-Werte werden in jährlichem oder längerem Turnus durch den AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) aktualisiert
R-Wert	Der R-Wert ist die Summe aller Quotienten aus den gemessenen Stoffkonzentrationen und ihren dazugehörigen NIK-Werte
K1/K2	flüchtige organische Stoffe, die nach Europäischem und/oder deutschem Gefahrstoffrecht als krebserzeugend oder krebverdächtig (Einstufung als K1, K2) angesehen werden.

CAL23-048435-1 / CAL-10863-23 / btf Innovationen für den Bau GmbH/ Probenname / GEV-Emicode
 22.06.2023 / elm **Seite 6 von 9**

Die GEV sieht für die EMICODE-Klassifizierung folgende Anforderungen vor:

Parameter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	EC1 ^{Plus} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	EC1 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	EC2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
TVOC nach 3 Tagen	≤ 750	≤ 1000	≤ 3000
TVOC nach 28 Tagen	≤ 60	≤ 100	≤ 300
TSVOC nach 28 Tagen	≤ 40	≤ 50	≤ 100
R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28 Tagen	1	-	-
Summe der nicht bewertbaren VOC	≤ 40	-	-
Formaldehyd nach 3 Tagen	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Acetaldehyd nach 3 Tagen	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Summe von Form- und Acetaldehyd	$\leq 0.05 \text{ ppm}$	$\leq 0.05 \text{ ppm}$	$\leq 0.05 \text{ ppm}$
Summe von flüchtigen K1/K2 Stoffen nach 3 Tagen	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Jeder flüchtige K1/K2 Stoff nach 28 Tagen	≤ 1	≤ 1	≤ 1

In die Berechnung TVOC und des TSVOC sowie für Parkettlacke auch das TVVOC werden nur Stoffe ab $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ des einbezogen. Die Quantifizierung der Einzelverbindungen erfolgt sowohl substanzspezifisch als auch mit Toluol als Referenzsubstanz zur Kalibrierung (Toluol-Äquivalent = TÄ). Bei der Bewertung des TVOC wird allerdings nur der aus den Toluol-Äquivalenten berechnete Wert berücksichtigt.

CAL23-048435-1 / CAL-10863-23 / btf Innovationen für den Bau GmbH/ Probenname / GEV-Emicode
 22.06.2023 / elm

Seite 7 von 9

4 Untersuchungsergebnisse und Bewertung

4.1 Messung nach 3 Tagen

Tabelle 4.1.1: TVOC₃, K1/K2

Parameter (CAS-Nr.)	VOC-Konzentration Prüfkammer _{spez.} (µg/m³)	VOC-Konzentration Prüfkammer _{TÄ} (µg/m³)	Prüfwert ^(a) (µg/m³)	Bewertung
Einzelverbindungen				
Andere gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe (>C8-C16)	-	15		
Diisobutylphthalat (84-69-5) (SVOC)	-	8		
TVOC (C6-C16) ^(b)	-	-		
TVOC (C6-C16) ^(b) nach DIN EN 16516 (als Toluoläquivalent)	-	15	750 / 1000 / 3000	EC 1 ^{Plus}
Summe der flüchtigen organischen K1/K2-Stoffe	n.n.	n.n.	10 / 10 / 10	EC 1 ^{Plus}

(a) gemäß GEV-Anforderungskriterien für Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte EC 1^{Plus} / EC1 / EC2

(b) Unter Berücksichtigungsgrenzen der Substanzen mit NIK-Wert > 5 µg/m³

n.n.: nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenze: < 1 µg/m³, soweit technisch machbar)

TÄ = Toluol-Äquivalent

Tabelle 4.1.2: Aldehyd-Ergebnisse

Parameter	Konzentration Prüfkammer (µg/m³)	Konzentration Prüfkammer (ppm)	Prüfwert ^(a)	Bewertung
Formaldehyd	< 2	< 0,01	50 / 50 / 50 µg/m³	EC 1 ^{Plus}
Acetaldehyd	< 2	< 0,01		
Summe	< 2	< 0,01	0,05 / 0,05 / 0,05 ppm	EC 1 ^{Plus}

(a) gemäß GEV-Anforderungskriterien für Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte EC 1^{Plus} / EC1 / EC2

CAL23-048435-1 / CAL-10863-23 / btf Innovationen für den Bau GmbH/ Probenname / GEV-Emicode
 22.06.2023 / elm **Seite 8 von 9**

4.2 Messung nach 28 Tagen

 Tabelle 4.2: TVOC₂₈, TSVOC, VOC ohne NIK, R-Wert, K1/K2

Parameter (CAS-Nr.)	VOC-Kon- zentration Prüfkam- mer _{spez.} (µg/m³)	VOC-Kon- zentration Prüfkam- mer _{TÄ} (µg/m³)	NIK (µg/ m³)	R _i	Prüf- wert* (µg/m³)	Bewer- tung
Einzelverbindungen						
Diisobutylphthalat (84-69-5) (SVOC)	-	7	-	-	-	
TVOC _{spez} (C6-C16)	-	< 5				
TVOC (C6-C16) nach DIN EN 16516 (als Toluoläquivalent)	-	< 5			60 / 100 / 300	EC 1 ^{Plus}
TSVOC (>C16)	< 5	7			40 / 50 / 100	EC 1 ^{Plus}
VOC ohne NIK	< 5	< 5			40 / - / -	EC 1 ^{Plus}
R-Wert	0,000	-			1 / - / -	EC 1 ^{Plus}
Jeder flüchtige K1/K2 Stoff	n.n.	n.n.			1 / 1 / 1	EC 1 ^{Plus}

 (a) gemäß GEV-Anforderungskriterien für Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte EC 1^{Plus} / EC1 / EC2

(b) Unter Berücksichtigungsgrenzen der Substanzen mit NIK-Wert > 5 µg/m³

n.n.: nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenze: < 1 µg/m³, soweit technisch machbar)

TÄ = Toluol-Äquivalent

CAL23-048435-1 / CAL-10863-23 / btf Innovationen für den Bau GmbH/ Probenname / GEV-Emicode
22.06.2023 / elm **Seite 9 von 9**

5 Zusammenfassung

Die Btf Innovationen für den Bau GmbH beauftragte die WESSLING GmbH mit einer Emissionskammeruntersuchung eines Produktart (EASY FLOOR AL NEW / EASY WALL AL NEW) gemäß der GEV-Prüfmethode.

Die Probe wurde appliziert und anschließend in eine Prüfkammer nach DIN EN 16516 (2020-10)^A eingebracht. Am 3. und 28. Tag nach der Beladung wurde die Prüfkammerluft auf VOC/SVOC, Kanzerogene sowie zusätzlich am 3. Tag auf Formaldehyd und Acetaldehyd untersucht. Die Messergebnisse wurden anhand der EMICODE-Einstufungskriterien bewertet.

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchung erfüllt die vorliegende Probe die Einstufungskriterien des EMICODES EC 1^{Plus} nach 3 und 28 Tagen.

Monique ElmerDipl.-Ing. Chemie
Projektleiterin**Daniel Klein**M. Sc. Umwelt- und Gefahrstoffanalytik
Projektleiter